

FIX

1 Domestic hot water high temperature error

If domestic hot water temperature reaches 75°C, the system disable the domestic hot water regulation. The regulation will be available with water temperature under 60°C.

The domestic hot water high temperature alarm is no longer activated if the boiler is over-heated from an external source, in example by a solar panels system.

2 External fan speed during external air temperature check

During the external air temperature check, with compressor OFF, the external fan speed is constant.

3 Management of the calibration parameter of the outlet water temperature probe measurement and displaying on the monitor of the correct temperature.

In case of delivery temperature probe measure calibration (B7), the value shown in the main mask agree with the temperature measure used in the regulation



FIX

1 Errore alta temperatura circuito sanitario

Se raggiunta la soglia di temperatura acqua sanitaria di 75°C il sistema esclude la regolazione acqua sanitaria.

La regolazione viene riattivata con temperatura acqua inferiore a 60°C

Non viene più generato l'allarme di alta temperatura circuito sanitario se il serbatoio viene surriscaldato da fonte esterna, quale ad esempio un sistema solare termico.

2 Velocità ventilatore esterno per verifica temperatura

Durante la fase di misurazione della temperatura aria esterna, a compressore spento, la velocità del ventilatore è costante.

3 Gestione del parametro di calibrazione della misura sonda della temperatura di mandata dell'acqua e visualizzazione su display della temperatura corretta.

In caso di calibrazione della misura della temperatura acqua mandata (B7), il valore visualizzato nella schermata principale corrisponde alla misura di temperatura utilizzata dalla regolazione.